

ESCLARECIMENTO 1

Local: Porto Alegre

Data: 25/09/2013

Ref. CONVITE 021/2013

DE: Comissão de Licitação

PARA: Os Licitantes

Informamos a todos os licitantes interessados no CONVITE 021/2013 a seguinte solicitação de esclarecimento realizado por e-mail no dia 23/09/2013:

Pergunta 01: Estou com duvidas no Edital Convite nº 21 (Ijuí). Item 1.1, onde especifica no memorial piso 60x60, cor bege classificação resistente á brasão, no meu ver seria porcelanato pelas dimensões, já no orçamento piso cerâmico PEI 4. Se possível me esclarecer esse item para concluir minha análise em relação ao orçamento.

Resposta 01:

1) Serão aceitas placas de revestimento cerâmico com dimensões mínimas de 45 x 45 cm, na classificação PEI 4.

Orientação: Deverá ser solicitado junto a Unidade do SEBRAE um novo atestado com a menção do número do convite atual, não é necessária a visita ao local, se já realizada pela empresa interessada. Aceitaremos o documento por e-mail ou scaneado, portanto, que encaminhado pelo representante da regional nomeado no edital.

Demais informações permanecem inalteradas.

Atenciosamente.

ASSINADO ORIGINAL

Vanessa da Costa Marques
Presidente

Ismael Edgar da Silva
Membro da Comissão

Gabriel Ibá Affonso Bandeira
Subcomissão Técnica

Gestão empresarial

Estratégias de inovação

Acesso a mercados

Orientação ao crédito